



INSO

6303- 80

1st Edition

2021

Identical with
BS EN 81- 80:
2019

جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran
سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization

استاندارد ملی ایران

۶۳۰۳-۸۰

چاپ اول

۱۳۹۹

مقررات ایمنی ساخت و نصب آسانسورها-

آسانسورهای موجود

قسمت ۸۰: مقررات بهبود ایمنی

آسانسورهای مسافری و باری مسافری موجود

**Safety rules for the construction and
installation of lifts- Existing lifts
Part 80: Rules for the improvement of
safety of existing passenger and goods
passenger lifts**

ICS: 91.140.90

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران- ایران

تلفن: ۸۸۸۷۹۴۶۱-۵

دورنگار: ۸۸۸۸۷۱۰۳ و ۸۸۸۸۷۰۸۰

کرج، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج- ایران

تلفن: (۰۲۶) ۳۲۸۰۶۰۳۱-۸

دورنگار: (۰۲۶) ۳۲۸۰۸۱۱۴

رایانامه: standard@isiri.gov.ir

وبگاه: <http://www.isiri.gov.ir>

Iranian National Standardization Organization (INSO)

No. 2592 Valiasr Ave. South western corner of Vanak Sq. Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@isiri.gov.ir

Website: <http://www.isiri.gov.ir>

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران بهموجب بند یک ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ابلاغ شده در دی ماه ۱۳۹۶، وظیفه تعیین، تدوین، بهروزسانی و نشر استانداردهای ملی را بر عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشتہ طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین‌شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرفکنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیستمحیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) و سایل سنجش، سازمان ملی استاندارد این گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاه، واسنجی و سایل سنجش، تعیین عیار فلزات گران‌بها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Métrologie Legale)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

**«مقررات ایمنی ساخت و نصب آسانسورها - آسانسورهای موجود - قسمت ۸۰: مقررات بهبود
ایمنی آسانسورهای مسافری و باری مسافری موجود»**

سمت و/یا محل اشتغال:

رئیس:

شرکت مهندسی سبا آسانبر

نظریبیگی، موسی

(کارشناسی مهندسی مکانیک)

دبیر:

اداره کل استاندارد استان تهران

موسی، سید محمدامین

(کارشناسی مهندسی مکانیک)

سمت و/یا محل اشتغال:

اعضاء: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

شرکت راهیاب زرفام

اسماعیلی، امیر فرهاد

(کارشناسی مهندسی الکترونیک)

شرکت رایزن صنعت آدرین

بهرامی، امیر

(کارشناسی مهندسی مکانیک)

شرکت آزمون آسانسور

بهروز، شهرام

(کارشناسی مهندسی برق)

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

تقی اکبری، لیلا

(کارشناسی ارشد شیمی عالی)

شرکت بازرگانی آریا فولاد قرن

جلالی طباطبایی، بهنام

(کارشناسی مهندسی مکانیک)

اتحادیه کشوری آسانسور و پله‌برقی و خدمات وابسته

حریری، فرید

(کارشناسی ارشد مهندسی شناسایی و انتخاب مواد)

سازمان ملی استاندارد ایران

حسن‌پور، عاطفه

(کارشناسی ارشد مهندسی صنایع)

سازمان ملی استاندارد ایران

ذوالفقاری، مجتبی

(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)

شرکت بازرگانی ارتقا گستر پویا

رهی، حمیدرضا

(کارشناسی ارشد مهندسی نفت)

سمت و/یا محل اشتغال:

اعضاء: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

سازمان آتشنشانی تهران

زارع، حمیدرضا

(کارشناسی ارشد مهندسی برق)

شرکت بازرگانی بخرد

عبدادی، امیر

(کارشناسی مهندسی مکانیک)

شرکت بازرگانی کیان رایان کیفیت گستر

عطاریان، شهریار

(کارشناسی مهندسی مکانیک)

شرکت هیدرو فرکو

فرخی، مهرداد

(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)

شرکت بازرگانی کاوش اندیشه رستگار

فولادی، جواد

(کارشناسی مهندسی مکانیک)

سنديکاي آسانسور و پله برقی ايران و خدمات وابسته

قلیچخانی، غلامرضا

(کارشناسی مهندسی مکانیک)

شرکت اطلس تک

متقی، مهدی

(کارشناسی ارشد مهندسی آسانسور)

شرکت بنیس فراز

کیانمهر، سیامک

(کارشناسی مهندسی مکانیک)

شرکت بازرگانی فهمامه

ملکی، علی

(کارشناسی مهندسی برق)

شرکت آرمان فراز پیمان

نصیری، آرش

(کارشناسی مهندسی مکانیک)

ویراستار

سازمان ملی استاندارد ایران

روح بخشان، سامان

(کارشناسی مهندسی مکانیک)

فهرست مندرجات

عنوان	صفحه
پیش‌گفتار	ز
مقدمه	ح
۱ هدف و دامنه کاربرد	۱
۲ مراجع الزامی	۲
۳ اصطلاحات و تعاریف	۳
۴ فهرست خطرات مهم	۴
۱-۴ خطرات مهم پرداخته شده در این استاندارد	۴
۲-۴ خطرات مهم که در این استاندارد به آن‌ها پرداخته نمی‌شود	۸
۵ روش‌شناسی برای بهبود ایمنی آسانسورهای موجود	۸
۱-۵ کلیات	۸
۲-۵ شناسایی وضعیت‌های خطرناک	۹
۳-۵ ارزشیابی وضعیت‌های خطرناک	۱۰
۴-۵ طبقه‌بندی سطوح اولویت	۱۲
۶ تأییدیه اقدامات ایمنی و/یا وسایل حفاظتی	۱۴
۷ اطلاعات برای استفاده	۱۵
پیوست الف (الزامی) چک‌لیست ایمنی برای آسانسورهای موجود	۱۶
کتاب‌نامه	۳۵

پیش‌گفتار

استاندارد «مقررات ایمنی ساخت و نصب آسانسورها- آسانسورهای موجود- قسمت ۸۰: مقررات بهبود ایمنی آسانسورهای مسافری و باری مسافری موجود» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی/ منطقه‌ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف، بند ۷، استاندارد ملی ایران شماره ۵ تهیه و تدوین شده، در هزار و هشتصد و پنجاه‌مین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد مکانیک مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ابلاغ شده در دی‌ماه ۱۳۹۶، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط موردنظر قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

این استاندارد ملی بر مبنای پذیرش استاندارد منطقه‌ای زیر به روش «معادل یکسان» تهیه و تدوین شده و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی است و معادل یکسان استاندارد بین‌المللی/ منطقه‌ای مذبور است:

BS EN 81- 80: 2019, Safety rules for the construction and installation of lifts- Existing lifts- Part 80: Rules for the improvement of safety of existing passenger and goods passenger lifts

مقدمه

این استاندارد برای برقراری یک روش‌شناسی جهت تعیین روش‌های اجرایی برای بهبود ایمنی آسانسورهای موجود، در سطح ملی تدوین شده است، توضیحات بیشتر در ادامه بیان می‌شود:

۱- پیشینه این استاندارد

در حال حاضر بیش از ۵۰۰ هزار آسانسور در ایران در حال استفاده است که تعداد قابل توجهی از آنها بیش از ۲۰ سال پیش نصب شده‌اند.

آسانسورهای موجود با سطح ایمنی متناسب زمان خود، نصب شده‌اند که این سطح، اغلب از پیشرفته‌ترین دستاوردهای روز برای ایمنی، پایین‌تر است.

فناوری‌های جدید، تجربیات و انتظارات اجتماعی منجر به پیشرفته‌ترین دستاوردهای روز برای ایمنی شده است. این موضوع سطوح مختلف ایمنی را ایجاد کرده که منجر به حوادث گوناگون می‌شود. در هر حال، کاربران و افراد مجاز سطح حداقلی یکسانی از ایمنی را در همه‌جا انتظار دارند.

علاوه بر این، تمایل رو به رشدی در مردم برای عمر طولانی‌تر و برای افراد ناتوان انتظار دسترسی آسان‌تر و طراحی بهتر برای همگان، وجود دارد. بنابراین تأمین یک وسیله ایمن برای حمل و نقل عمودی برای افراد سالم‌مند و ناتوان اهمیت ویژه‌ای دارد.

وجود خدمه آسانسور و در بسیاری از موارد سرایدار ساختمان، دیگر چندان متداول نیست، بنابراین اهمیت دارد که امکانات ایمنی مربوط به نجات افراد گیرافتاده در آسانسور، فراهم شود.

علاوه بر این، طول عمر یک آسانسور، از اکثر سیستم‌های حمل و نقل و تجهیزات ساختمان طولانی‌تر است، از این‌رو طراحی، کارآیی و ایمنی آسانسور می‌تواند از فناوری‌های پیشرفته عقب بماند. اگر آسانسورهای موجود به پیشرفته‌ترین دستاوردهای روز برای ایمنی ارتقا پیدا کنند، به احتمال زیاد تعداد آسیب‌ها کاهش می‌یابد (به‌ویژه در ساختمان‌هایی که در دسترس عموم قرار دارند).

۲- رویکرد تدوین این استاندارد

این استاندارد:

۱- خطرهای گوناگون و موقعیت‌های خطرناک که هر کدام با یک ارزیابی ریسک، تجزیه و تحلیل شده را طبقه‌بندی می‌کند؛

۲- قصد دارد اقدامات اصلاحی لازم را برای بهبود تدریجی و انتخابی، ایمنی همه آسانسورهای مسافری و باری مسافری در راستای نیل به پیشرفته‌ترین دستاوردهای روز برای ایمنی، به شکل گام‌به‌گام ارائه کند.

۳- ممکن می‌سازد که هر آسانسور تحت بررسی و ممیزی قرار گیرد و تمهیدات ایمنی شناسایی شده و به شیوه گام‌به‌گام و انتخابی، متناسب با توافق و شدت هر ریسک منفرد، پیاده‌سازی شود.

۴- ریسک‌های بالا، متوسط و پایین و اقدامات اصلاحی را که می‌تواند در گام‌های جداگانه بهمنظور به حداقل رساندن ریسک‌ها به کار گرفته شود، فهرست می‌کند.

سایر طراحی‌ها مطابق با مقررات یا استانداردهای ملی پیشین که سطح ایمنی معادلی را فراهم کند، می‌تواند مورد قبول قرار گیرد.

۳-۰ کاربرد این استاندارد

این استاندارد می‌تواند به عنوان یک راهنمای توسط اشخاص حقیقی / حقوقی زیر استفاده شود:

۱- مراجع ملی بهمنظور تعیین برنامه اجرای گام‌به‌گام از طریق فرایند جداسازی^۱ (به بند ۵ مراجعه شود) به شیوه‌ای منطقی و قابل اجرا^۲ بر اساس سطح ریسک (برای مثال بالا، متوسط و پایین) و ملاحظات اقتصادی و اجتماعی؛

۲- مالکان بهمنظور رعایت مسئولیت‌هایشان بر اساس مقررات موجود؛

۳- شرکت‌های سرویس و نگهداری و یا نهادهای بازرگانی بهمنظور اطلاع‌رسانی به مالکان در مورد سطح ایمنی آسانسورهای نصب شده آن‌ها و پیشنهاد راهکارهای کاهش ریسک؛

۴- مالکان بهمنظور به روزرسانی آسانسورهای موجود خود بر اساس مورد ۳ فوق، اگر مقرراتی موجود نباشد.
یادآوری ۱- مالک آسانسور، شخص حقیقی یا حقوقی است که اختیار آسانسور نصب شده را دارد و مسئولیت عملکرد و استفاده آن را به عهده می‌گیرد.

در انجام یک ممیزی از یک آسانسور نصب شده موجود، پیوست الف می‌تواند در شناسایی خطرات و اقدامات اصلاحی در این استاندارد به کار گرفته شود. با این حال، توصیه می‌شود جایی که یک وضعیت خطرناک شناسایی شود که در این استاندارد پوشش داده نشده، یک ارزیابی ریسک جداگانه انجام شود. توصیه می‌شود این ارزیابی ریسک مطابق با استاندارد EN ISO 14798 انجام شود.

یادآوری ۲- نمایه^۳ ریسک مطابق با استاندارد EN ISO 14798 بهمنظور تعریف اولویت‌های مختلف برای ارتقای اقلام آسانسورهای موجود، بسته به سطوح ریسک وسائل موجود، اندکی تغییریافته است. (به زیربندهای ۳-۵ و ۴-۵ مراجعه شود). احتمال سطح D، محدوده وسیعی از احتمالات را بین سطح C و سطح E پوشش می‌دهد. به همین دلیل، بزرگ‌ترین ریسک‌ها در آسانسورهای موجود در سطح D قرار می‌گیرند. بنابراین سطح D به ۳ زیرسطح کوچک‌تر شامل D-E، C-D و D-C شدت ۱ و ۲ با اولویت بالا و برای شدت ۳ با اولویت متوسط در نظر گرفته می‌شود. احتمال پایین‌تر

1- Filtering

۲- «منطقی و قابل اجرا» به این شکل تعریف شده است: «در تصمیم‌گیری اینکه چه چیزی به صورت منطقی و قابل اجرا است، جدی بودن ریسک آسیب با دشواری در مقابل هزینه حذف یا کاهش آن ریسک سنجیده شود. جایی که دشواری و هزینه‌ها بالا هستند و ارزیابی دقیق ریسک نشان می‌دهد که این ریسک نسبتاً پایین است، نیازی به انجام اقدام کوتاه‌مدت و میان‌مدت نیست. از طرفی اگر ریسک بالا باشد، باید اقدام لازم با هر هزینه‌ای انجام شود.»

3- Profile

جایی که در آن فقط حوادث بسیار محدودی ممکن است در نزدیکی E مورد انتظار باشد برای شدت ۱ با اولویت متوسط، بین اولویت بالا برای D۱ و اولویت پایین برای E۱ و با اولویت پایین برای شدت ۲ به عنوان E۲ در نظر گرفته می‌شود.

مقررات ایمنی ساخت و نصب آسانسورها - آسانسورهای موجود - قسمت ۸۰: مقررات بهبود ایمنی آسانسورهای مسافری و باری مسافری موجود

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای بهبود ایمنی آسانسورهای موجود باهدف دستیابی به سطح ایمنی معادل با آسانسورهای نصب شده جدید با به کارگیری پیشرفته ترین دستاورد روز برای ایمنی، است.

یادآوری - به دلیل برخی شرایط از جمله طراحی ساختمان و غیره، دستیابی به پیشرفته ترین دستاورد روز برای ایمنی در تمامی موارد ممکن نیست.

این استاندارد برای آسانسورهای نصب شده دائمی مسافری و باری مسافری با نیروی محرکه کششی یا رانش مثبت، یا هیدرولیک کاربرد دارد که به طبقات مشخصی خدمات رسانی کرده و دارای یک کابین طراحی شده برای انتقال مسافران، یا مسافران همراه با بار بوده و در امتداد ریل های راهنمایی از راستای عمودی بیش از 15° انحراف نداشته، حرکت می کند.

این استاندارد شامل بهبود ایمنی آسانسورهای موجود برای موارد زیر است:

الف-مسافران؛

ب- کارکنان سرویس و نگهداری و بازرگانی؛

پ- افرادی که خارج از چاه، موتورخانه و اتاق فلکه ها قرار دارند (ولی در مجاورت این فضاهای هستند)؛
ت- و همه افراد مجاز دیگر.

این استاندارد برای موارد زیر کاربرد ندارد:

الف-آسانسورهایی با سیستم محرکه غیر از موارد تعریف شده در بالا؛

ب- تجهیزات بالابری مانند آسانسورهای پیچی، آسانسورهای معدن، آسانسورهای تئاتری، بالابرها قفسه ای خودکار، بالابرها پرشی، آسانسورها و بالابرها برای ساختمان و اماكن کاری عمومی، بالابرها کشتی، سکوهای اکتشاف یا حفاری در دریا و تجهیزات بالابری نگهداری و ساخت؛

پ- آسانسورهایی که انحراف ریل های راهنمایی از محور عمودی بیش از 15° است؛
ت- وسایل بالابری با سرعتی کمتر یا مساوی 15 m/s ؛

ث- ایمنی در حین انتقال، نصب، تعمیرات و پیاده کردن آسانسورها؛

با این حال در موارد عدم کاربرد نیز، این استاندارد می تواند به شکل مفیدی به عنوان یک مبنای مرجع در نظر گرفته شود.

۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آن‌ها ارجاع داده شده است.
بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام‌آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

2-1 EN 81-20, Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 20: Passenger and goods passenger lifts

یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۶۳۰۳-۲۰: سال ۱۳۹۹، مقررات ایمنی ساخت و نصب آسانسورها - آسانسورهای ویژه حمل نفر و بار - قسمت ۲۰: آسانسورهای مسافری و آسانسورهای باری-مسافری با استفاده از استاندارد BS EN 81-20:2020 به روش «ترجمه تغییریافته» تدوین شده است.

2-2 استاندارد ملی ایران شماره ۶۳۰۳-۲۱: سال ۱۳۹۸، مقررات ایمنی ساخت و نصب آسانسورها - آسانسورهای حمل نفر و بار قسمت ۲۱: آسانسورهای مسافری و باری-مسافری جدید در ساختمان‌های موجود

2-3 EN 81-28, Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 28: Remote alarm on passenger and goods passenger lifts

یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۶۳۰۳-۲۸: سال ۱۳۹۸، مقررات ایمنی ساخت و نصب آسانسور - آسانسورهای حمل نفر و بار - قسمت ۲۸: اعلام خطر از راه دور در آسانسورهای مسافری و باری-مسافری با استفاده از استاندارد BS EN 81-28:2018 به روش «ترجمه تغییریافته» تدوین شده است.

2-4 EN 81-58, Safety rules for the construction and installation of lifts - Examination and tests - Part 58: Landing doors fire resistance test

یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۶۳۰۳-۵۸: سال ۱۳۹۸، مقررات ایمنی ساخت و نصب آسانسورها - بررسی و آزمون‌ها - قسمت ۵۸: آزمون مقاومت در برابر آتش درهای طبقات با استفاده از استاندارد BS EN 81-58:2018 به روش «ترجمه تغییریافته» تدوین شده است.

2-5 EN 81-72, Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 72: Firefighters lifts

2-6 EN 81-73, Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 73: Behaviour of lifts in the event of fire

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۹۹، مقررات ایمنی و نصب آسانسورها- کاربردهای خاص برای آسانسور مسافری و باریمسافری- قسمت ۷۳: رفتار آسانسورها در زمان وقوع آتشسوزی با استفاده از استاندارد آسانسورهای درمعرض زلزله با استفاده از استاندارد BS EN 81-73:2020 به روش «ترجمه تغییریافته» تدوین شده است.

2-7 EN 81-77, Safety rules for the construction and installations of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 77: Lifts subject to seismic conditions

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۹۳، مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسورها- قسمت ۷۷: آسانسورهای درمعرض زلزله با استفاده از استاندارد EN 81-77:2013 تدوین شده است.

2-8 EN 81-82, Safety rules for the construction and installation of lifts - Existing lifts - Part 82: Rules for the improvement of the accessibility of existing lifts for persons including persons with disability

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۹۷، مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسورها- آسانسورهای موجود- قسمت ۸۲: مقررات بهبود دسترسی‌پذیری آسانسورهای موجود برای افراد از جمله معلولین با استفاده از استاندارد BS EN 81-82:2013 تدوین شده است.

2-9 CEN/TS 81-83, Safety rules for the construction and installation of lifts – Existing lifts - Part 83: Rules for the improvement of the resistance against vandalism

۱۰-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۸۰۰: سال ۱۳۸۷، ایمنی ماشین‌آلات- فاصله‌های ایمنی برای جلوگیری از دسترسی اندام‌های بالایی و پایینی بدن به مناطق خطر

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می‌روند:

۱-۳

آسانسور موجود

existing lift

آسانسوری که در حال استفاده است.

۱- اصطلاحات و تعاریف به کاررفته در استانداردهای ISO و IEC در وبگاه‌های <https://www.iso.org/obp> و <http://www.electropedia.org/> قابل دسترس است.

۴ فهرست خطرات مهم

۱-۴ خطرات مهم پرداخته شده در این استاندارد

این بند کلیه خطرات مهم، وضعیت‌ها و رویدادهای خطرناکی را در بر می‌گیرد تا آنجا که در این استاندارد به آن‌ها پرداخته شده، بر اساس ارزیابی‌های ریسک برای این نوع آسانسورهای موجود، مهم تشخیص داده شده و به منظور حذف یا کاهش نیازمند اقدام هستند.

جدول ۱- فهرست خطرات مهم

شماره در استاندارد EN 81-80:2003	خطر / موقعیت خطرناک	شماره
کلیات	۱	
2	نداشتن یا محدود بودن دسترسی آسان برای افراد ناتوان	۱-۱
3	نداشتن یا کافی نبودن مقاومت در برابر خرابکاری	۲-۱
پوشش داده نشده	نامناسب بودن آسانسور آتش‌نشانان	۳-۱
5	نداشتن یا نامناسب بودن رفتار آسانسورها در زمان آتش‌سوزی	۴-۱
پوشش داده نشده	نداشتن یا کافی نبودن مقاومت در برابر زلزله	۵-۱
1	وجود مواد خطرناک و مضر	۶-۱
چاه		۲
8	وسیله‌های قفل کننده نامناسب روی درهای بازرسی، اضطراری و ورودی به چاه و چاهک	۱-۲
8	عدم وجود متوقف کننده کابین وقتی درهای بازرسی، اضطراری و ورودی به چاه و چاهک باز می‌شوند.	۲-۲
6	محصور کننده‌های چاه با دیوارهای منفذدار	۳-۲
33	محصور کننده چاه با دیوارهای منفذدار تزدیک قفل‌های در	۴-۲
7	چاه نیمه محصور با محصور کننده بسیار کوتاه	۵-۲
9	سطح عمودی نامناسب زیر آستانه‌های در طبقه	۶-۲
10	وزنه تعادلی-کششی یا وزنه تعادل بدون ترمز ایمنی در صورت وجود فضاهای قابل دسترس در زیر چاه	۷-۲
11	نداشتن یا نامناسب بودن صفحه جداکننده وزنه تعادلی-کششی یا وزنه تعادل در چاهک	۸-۲
12	نداشتن یا نامناسب بودن جداساز بین آسانسورهای واقع شده درون یک چاه مشترک در چاهک	۹-۲
13	نداشتن یا نامناسب بودن جداساز بین قسمت‌های متحرک آسانسورهای واقع شده درون یک چاه مشترک	۱۰-۲
14	کافی نبودن فاصله‌های آزاد و جان‌پناه در بالاسری	۱۱-۲
14	کافی نبودن فاصله‌های آزاد و جان‌پناه در چاهک	۱۲-۲
15	نداشتن یا کافی نبودن وسایل ورود به چاه	۱۳-۲

شماره در استاندارد EN 81-80:2003	خطر / موقعیت خطرناک	شماره
17	نداشتن یا نامناسب بودن روشنایی چاه	۱۴-۲
16	نداشتن یا نامناسب بودن وسایل متوقف‌کننده در چاهک	۱۵-۲
18	نداشتن وسایل آغاز اعلام خطر در چاهک و روی سقف کابین	۱۶-۲
58	فاصله بیش از حد افقی بین سطح داخلی چاه و آستانه، چارچوب در کابین یا لبه بسته‌شونده درهای کشویی کابین	۱۷-۲
59	فاصله بیش از حد افقی بین در کابین و در طبقه	۱۸-۲
پوشش داده نشده	فاصله بسیار زیاد بین لبه‌های پیشرو درهای طبقه و کابین	۱۹-۲
فضاهای موتورخانه و اتاق‌های فلکه		۳
19	نداشتن یا ایمن نبودن وسایل دسترسی به فضاهای موتورخانه و اتاق‌های فلکه	۱-۳
23	روشنایی نامناسب در فضاهای موتورخانه و اتاق‌های فلکه	۲-۳
16	نداشتن یا نامناسب بودن وسیله‌های متوقف‌کننده در اتاق فلکه	۳-۳
24	کافی نبودن نقاط آویز برای جابه‌جایی تجهیزات در فضاهای موتورخانه و بالای چاه	۴-۳
20	کف لغزندگی در فضاهای موتورخانه و اتاق‌های فلکه	۵-۳
21	فاصله‌های آزاد عمودی یا افقی ناکافی در فضاهای موتورخانه	۶-۳
22	نداشتن یا نامناسب بودن حفاظ روی سطوح مختلف و فرورفتگی‌ها در اتاق موتورخانه	۷-۳
72	نداشتن یا نامناسب بودن سیستم ارتباطی داخلی بین کابین و محل عملیات اضطراری	۸-۳
درهای طبقه و درهای کابین		۴
25	درهای منفذدار طبقه	۱-۴
25	درهای منفذدار کابین	۲-۴
26	کافی نبودن استحکام درهای طبقه	۳-۴
پوشش داده نشده	کافی نبودن استحکام درهای کابین	۴-۴
27	نامناسب بودن شیشه در درهای طبقه به‌غیراز صفحه‌های قابل دید	۵-۴
27	نامناسب بودن شیشه در درهای کابین به‌غیراز صفحه‌های قابل دید	۶-۴
27	صفحه‌های قابل دید شیشه‌ای نامناسب در درهای طبقه	۷-۴
27	صفحه‌های قابل دید شیشه‌ای نامناسب در درهای کابین	۸-۴
30	نداشتن یا مناسب نبودن وسایل حفاظتی (به عنوان مثال پرده نوری) برای بازکردن مجدد درهای کشویی طبقه و کابین مجهز به نیروی محرکه	۹-۴
30	نداشتن یا مناسب نبودن وسایل حفاظتی (N ۱۵۰) برای بازکردن مجدد درهای کشویی مجهز به نیروی محرکه	۱۰-۴
پوشش داده نشده	نداشتن یا مناسب نبودن وسایل حفاظتی (N ۱۵۰) برای بازکردن مجدد درهای مجهز به نیروی محرکه به جز درهای کشویی	۱۱-۴
28	نداشتن یا مناسب نبودن وسایلی در برابر کشیده شدن دستان کودکان به درهای کشویی افقی کابین یا طبقه شیشه‌ای	۱۲-۴
29	نداشتن یا مناسب نبودن روشنایی روی درهای طبقات	۱۳-۴

شماره در استاندارد EN 81-80:2003	خطر / موقعیت خطرناک	شماره
31	نایمن بودن وسیله قفل کننده در طبقه	۱۴-۴
32	نداشتن وسیله خاصی (به عنوان مثال کلید سه گوش) برای باز کردن اضطراری قفل در طبقه	۱۵-۴
34	نداشتن یا مناسب نبودن خود-بستن و قفل کردن در طبقه بعد از باز شدن به هر دلیلی وقتی کابین از منطقه بازشو قفل خارج است.	۱۶-۴
35	اتصال نامناسب بین لته های متعدد درهای طبقه (از بین رفتن اتصال بین لته ها یا از بین رفتن قفل بودن)	۱۷-۴
36	کافی نبودن مقاومت در برابر آتش درهای طبقات	۱۸-۴
37	حرکت در کابین با در طبقه (لوایی) باز	۱۹-۴
40	کابین بدون در(ها)	۲۰-۴
پوشش داده نشده	فاقد محدود کننده در کابین جایی که وسایل قفل کننده در طبقه قابل دسترس است و هنگامی که در کابین، خارج از منطقه بازشو قفل باز می شود.	۲۱-۴
کابین، وزنه تعادلی-کششی و وزنه تعادل		۵
38	بزرگ بودن مساحت کابین نسبت به ظرفیت بار اسمی	۱-۵
39	نبود سینی زیر در کابین یا کافی نبودن ابعاد سینی زیر در کابین	۲-۵
41	نایمن بودن قفل شدن دریچه افقی اضطراری روی کابین	۳-۵
42	کافی نبودن استحکام سقف کابین و دریچه افقی اضطراری	۴-۵
43	نداشتن یا مناسب نبودن حفاظ در برابر سقوط از سقف کابین	۵-۵
44	کافی نبودن تهویه داخل کابین	۶-۵
45	روشنایی نامناسب داخل کابین	۷-۵
46	نداشتن یا مناسب نبودن روشنایی اضطراری داخل کابین	۸-۵
پوشش داده نشده	نداشتن روشنایی اضطراری روی سقف کابین	۹-۵
73	نداشتن یا مناسب نبودن کنترل بار	۱۰-۵
71	نداشتن یا مناسب نبودن سیستم اعلام خطر از راه دور	۱۱-۵
وسایل آویز، وسایل جبران، اقدامات احتیاطی در برابر سقوط آزاد، اضافه سرعت بیش از حد مجاز، حرکت ناخواسته کابین و خوش کابین		۶
47	نداشتن یا مناسب نبودن حفاظ برای جلوگیری از جراحت روی فلکه کششی-اصطکاکی، فلکه ها و چرخ زنجیرها	۱-۶
48	نداشتن یا مناسب نبودن حفاظ در برابر خروج زنجیرها یا طناب ها از فلکه های کششی، فلکه ها یا چرخ زنجیرها	۲-۶
49	نداشتن یا مناسب نبودن حفاظ برای جلوگیری از ورود اشیا بین زنجیرها یا طناب ها و فلکه های کششی، فلکه ها یا چرخ زنجیرها	۳-۶
50 54	نداشتن یا مناسب نبودن حفاظت در برابر سقوط آزاد یا سرعت بیش از حد به سمت پایین	۴-۶
52	عدم وجود وسایل حفاظتی در برابر اضافه سرعت به سمت بالا در آسانسورهای با سیستم	۵-۶

شماره در استاندارد EN 81-80:2003	خطر / موقعیت خطرناک	شماره
	محركه کششی دارای وزنه تعادل	
53	عدم وجود وسایل حفاظتی در برابر حرکت ناخواسته کابین با درهای باز	۶-۶
54	نداشتن یا مناسب نبودن حفاظت در برابر خزش در آسانسورهای هیدرولیکی	۷-۶
51	نداشتن یا مناسب نبودن سویچ تشخیص شل شدن طناب برای گاورنر	۸-۶
63	نداشتن یا مناسب نبودن وسیله تشخیص جلوگیری از شل شدن زنجیر / طناب	۹-۶
	ریلهای راهنمای، ضربه‌گیرها و کلیدهای حد نهایی	۷
55	مناسب نبودن سیستم راهنمای وزنه تعادلی - کششی یا وزنه تعادل	۱-۷
56	نداشتن یا مناسب نبودن ضربه‌گیرها	۲-۷
57	نداشتن یا مناسب نبودن کلیدهای حد نهایی	۳-۷
	سیستم محركه آسانسور	۸
پوشش داده نشده	کافی نبودن ترمز سیستم محركه (فقط یک مجموعه ترمز)	۱-۸
60	نداشتن یا مناسب نبودن سیستم عملکرد اضطراری	۲-۸
62	نداشتن یا مناسب نبودن وسایلی برای متوقف کردن سیستم محركه و بررسی وضعیت متوقف شده آن	۳-۸
64	نداشتن محدود کننده زمان عملکرد موتور	۴-۸
61	نداشتن شیر دستی قطع و وصل (آسانسورهای هیدرولیکی)	۵-۸
65	نداشتن یا مناسب نبودن وسیله فشار پایین سیلندر در آسانسورهای هیدرولیکی	۶-۸
	لوازم و تجهیزات برقی	۹
66	کافی نبودن حفاظت در برابر شوک برقی (تماس مستقیم)	۱-۹
66	کافی نبودن علامت‌گذاری ترمینال‌های اتصال که بعد از قطع کلید اصلی، برق دار باقی می‌ماند	۲-۹
67	نداشتن یا مناسب نبودن حفاظت برای گرم شدن بیش از حد موتور سیستم محركه آسانسور	۳-۹
68	نداشتن کلید اصلی باقابلیت قفل شدن	۴-۹
پوشش داده نشده	نداشتن یا مناسب نبودن وسیله متوقف کننده کنار سیستم محركه در فضای موتورخانه	۵-۹
	حفاظت در برابر عیوبهای برقی، کنترل‌ها، اولویت‌ها	۱۰
پوشش داده نشده	نداشتن حفاظت در برابر خطای زمین در مدارهای دارای وسایل ایمنی برقی یا در مدارهایی که ترمز یا شیر پایین را کنترل می‌کنند	۱-۱۰
69	نداشتن حفاظت در برابر جایه‌جایی فاز	۲-۱۰
3	مناسب نبودن دقت توقف و / یا هم ترازی	۳-۱۰
70	نداشتن یا مناسب نبودن وسیله کنترل بازرسی (جعبه ریویزیون) و وسیله متوقف کننده روی سقف کابین	۴-۱۰
پوشش داده نشده	نداشتن یا مناسب نبودن وسیله کنترل بازرسی در چاهک	۵-۱۰
	هشدارها، نشانه‌گذاری‌ها، دستورالعمل‌های عملکرد	۱۱

شماره در استاندارد EN 81-80:2003	خطر / موقعیت خطرناک	شماره
74	عدم وجود هشدارها، علامت‌گذاری‌ها و دستورالعمل‌های عملکرد	۱-۱۱

۲-۴ خطرات مهم که در این استاندارد به آن‌ها پرداخته نمی‌شود

- آتش‌سوزی در چاه، فضاهای موتورخانه و اتاق‌های فلکه؛
- شرایط محیطی از قبیل سیل؛
- سازگاری الکترومغناطیسی؛
- بریدگی در اثر لبه‌های تیز.

۵ روش‌شناسی برای بهبود ایمنی آسانسورهای موجود

۱-۵ کلیات

همه راه حل‌های فنی برای ارتقاء آسانسورهای موجود باید تا آنجا که ممکن است با پیشرفت‌های ترین راه حل‌های قابل استفاده در آسانسورهای جدید مطابقت داشته باشند. الزامات و/یا اقدامات حفاظتی تدوین شده در استانداردهای پیشرفت‌های روز برای آسانسورهای جدید نباید تنها راه حل ممکن تلقی شود. در صورت رسیدن به سطح ایمنی معادل، استفاده از راهکارهای جایگزین مجاز است. اگرچه ارتقاء فوری تمام آسانسورهای موجود به پیشرفت‌های داده شده است، به منظور کمک به برقراری مقررات ملی یا ارائه یک رویکرد سیستماتیک به مالکان آسانسور برای افزایش ایمنی آسانسورهای موجود با نشان دادن موارد زیر است:

این استاندارد الزامات حقوقی برای اقداماتی که باید انجام شود یا برای دوره زمانی چنین اقداماتی را ارائه نمی‌دهد. چنین تکالیفی در قوانین و مقررات ملی، مورد اشاره قرار خواهد گرفت. روش‌های اجرایی که در این بند شرح داده شده است، به منظور کمک به برقراری مقررات ملی یا ارائه یک رویکرد سیستماتیک به مالکان آسانسور برای افزایش ایمنی آسانسورهای موجود با نشان دادن موارد زیر است:

- نحوه شناسایی خطرات؛
- نحوه ارزشیابی موقعیت‌های خطرناک موجود؛ و
- نحوه طبقه‌بندی سطوح اولویتی که برای خطرات مربوط و اقدامات کاهش ریسک بکار می‌رود.

درجایی که نمی‌توان الزامات این استاندارد را برآورده کرد و ریسکی باقی می‌ماند یا نمی‌توان از آن جلوگیری کرد، باید اقدامات مناسبی از قبیل علامت‌ها، دستورالعمل‌ها و آموزش‌ها ارائه شود.

این استاندارد برای الزامات ایمنی خاص مانند سهولت دسترسی (به استاندارد EN 81-82 مراجعه شود)، الزامات برای مقابله با خرابکاری (به استاندارد CEN/TS 81-83 مراجعه شود)، آسانسورهای آتش‌نشانان، رفتار آسانسورها در زمان وقوع آتش، الزامات مرتبط با زمین‌لرزه و حذف مواد زیان‌آور، مقررات دقیق برای

این کاربردها را ارائه نمی‌دهد. در این موارد، شرایط ساختمان باید بررسی شود تا مشخص شود چه الزاماتی، مرتبط و به صورت عملی قابل اجرا برای آسانسورها است.

قبل از ارتقا یک آسانسور توسط یک یا چند مورد از اقدامات مناسب، باید عاقب آن بر دیگر قطعات آسانسور را در نظر گرفت. این امر ممکن است منجر به تغییرات بیشتر برای هم‌راستا کردن رابطها و جلوگیری از کاهش ایمنی در سایر قسمت‌های آسانسور شود.

پس از ارتقا یک آسانسور توسط یک یا چند مورد از اقدامات مناسب، توصیه می‌شود وضعیت‌های خطرناک باقیمانده برای ارتقاء در آینده و آگاهی عمومی برای مدیریت ریسک‌های باقیمانده، مستند و ثبت شود.

در یک طرح دوره‌ای یا هر زمان که استفاده از آسانسور تغییر کرده باشد، توصیه می‌شود ممیزی جدیدی برای بررسی اینکه آیا ارزیابی قبلی به روزرسانی نیاز دارد یا خیر، انجام شود.

۲-۵ شناسایی وضعیت‌های خطرناک

پیوست الف شامل یک چک‌لیست^۱ است که باید برای شناسایی وضعیت‌های خطرناک مربوط به هر یک آسانسور منفرد به کاربرده شود. این فهرست شامل تمامی وضعیت‌های خطرناک اشاره شده در زیربند ۱-۴ این استاندارد است. وضعیت‌های خطرناک بر اساس تجربه حاصل از حوادث ثبت شده و همچنین ارزیابی‌های ریسک مشخص، فهرست شده است. پیشرفته‌ترین دستاوردهای برای ایمنی در استاندارهای آسانسور (سری استانداردهای EN 81، بهویژه استاندارد 20-81-EN) به عنوان مبنا برای اقدامات کاهش ریسک در نظر گرفته شده است.

ممکن است برای آسانسورهای خیلی قدیمی و یا آسانسورهای با فناوری خاص، وضعیت‌های خطرناک دیگری علاوه بر موارد ذکر شده در این استاندارد وجود داشته باشد. در این صورت باید ارزیابی‌های تکمیلی ریسک برای شناسایی خطرات و اقدامات کاهش ریسک انجام شود.

شناسایی وضعیت خطرناک می‌تواند در بررسی‌های دوره‌ای یا آزمایش خاص بر روی یک آسانسور معین انجام شود، ولی فقط افراد دارای شایستگی فنی و آموزش‌های کافی اجازه انجام این آزمایش‌ها را دارند. این موضوع می‌تواند مشمول مقررات ملی باشد.

هنگامی که ریسک‌های شدید در حین یک ممیزی شناسایی می‌شوند، در صورت ادامه کار آسانسور، باید اقدامات فوری برای کم کردن شدت یا کاهش ریسک انجام شود. اقدامات اصلاحی باید در اسرع وقت برای از بین بردن ریسک انجام شود.

1- Checklist

۳-۵ ارزشیابی وضعیت‌های خطرناک

برای تهیه این استاندارد، وضعیت‌های خطرناکی که در زیربند ۴-۱ فهرست شده‌اند درمعرض ارزیابی ریسک قرار گرفتند.

این ارزیابی ریسک برای جلوگیری از وضعیت‌های خطرناک، با این فرض که آسانسور موجود تجهیزات کافی نداشته یا قادر تجهیزات است، صورت گرفته است.

جدول ۲ نمایه ریسک‌های اصلی را نشان می‌دهد که می‌تواند برای آسانسور موجودی که به بالاترین سطوح ایمنی مطابق با استانداردهای پیشرفت‌های روز مجهر نشده، وجود داشته باشد.

در نمایه ریسک جدول ۲ بعضی ریسک‌ها دو بار نشان داده شده‌اند. پیش‌زمینه این ارزیابی دوگانه این است که بعضی شرایط خطرناک می‌توانند منجر به اثرات مختلفی شوند، برای مثال منجر به حوادث با شدت زیاد با احتمال کمتر و حوادث با شدت متوسط با احتمال بیشتر. آمار حوادث، ممکن است تجربه‌های متفاوتی را نشان دهند. در این موارد بهتر است ارزیابی دوگانه نشان دهد که حتی اگر حوادث با شدت زیاد تجربه نشده باشد، همچنان یک احتمال قوی برای حوادث با شدت متوسط وجود دارد.

جدول ۲- نمایه ریسک اصلی

سطح شدت				سطح احتمال ^a		
۴	۳	۲	۱			
شماره شرایط خطرناک						
				A		
	۱۱-۴، ۱۰-۴، ۹-۴			B		
	۳-۷، ۸-۵، ۱۹-۴	۹-۴، ۱۲-۴، ۱۳-۴، ۱۵-۴ ۲-۸، ۱۱-۴، ۱۰-۴		C		
	۷-۵، ۱۳-۴	۱-۲، ۱۴-۲، ۱۳-۲، ۱۶-۲ ۷-۴، ۶-۴، ۵-۴، ۷-۳، ۲-۳ ۱-۵، ۲-۴، ۴-۸-۴ ۳-۱۰، ۲-۷، ۴-۶		C-D		
	۵-۸، ۴-۸، ۳-۶، ۴-۵	۴-۴، ۶-۳، ۴-۳، ۱۶-۲ ۱-۶، ۶-۵، ۳-۵، ۱۲-۴ ۶-۸، ۹-۶، ۵-۶، ۲-۶	۹-۲، ۸-۲، ۷-۴-۲، ۷-۲، ۱-۲، ۶-۱ ۱۴-۲، ۱۲-۲، ۱۱-۲، ۱۰-۲ ۱۹-۲، ۱۸-۲، ۱۷-۲، ۱۵-۲ ۷-۴، ۶-۴، ۵-۴، ۳-۴، ۳-۳ ۱-۶-۴، ۱۵-۴، ۱۴-۴، ۸-۴ ۴-۶، ۱۱-۵، ۱۰-۵، ۲-۵، ۲-۴ ۲-۸، ۱۲-۸، ۱۱-۸، ۷-۶، ۶-۶ ۷-۱۱، ۴-۹، ۳-۹، ۱-۹	D		
		۱-۷، ۱۰-۵، ۱-۵، ۵-۳ ۵-۱۰، ۲-۱۰، ۵-۹، ۳-۹	۲۱-۴، ۱۸-۴، ۱۷-۴، ۸-۳ ۱-۱۱، ۱-۱۰، ۱-۶، ۵-۶	D-E		
		۹-۵	۱-۷، ۱۰-۵، ۴-۳، ۸-۲، ۷-۲	E		
				F		
سطح شدت:			سطح احتمال:			
۱: زیاد، ۲: متوسط، ۳: کم، ۴: قابل چشم پوشی			A: بسیار محتمل، B: محتمل، C: گاه به گاه D: جزئی، E: غیرمحتمل، F: بسیار غیرمحتمل			
<p>یادآوری ۱ - اعداد درج شده در خانه های این جدول مطابق با شماره وضعیت خطرناک فهرست شده در جدول ۱ است.</p> <p>یادآوری ۲ - برای میزان اهمیت نوع هاشورها به جدول ۳ رجوع کنید.</p> <p>یادآوری ۳ - بنا بر دلایل کاربردهای عملی، رده فراوانی وقوع D به بخش های D-E، C-D، D تقسیم شده است.</p>						
a- Level of probability						

به هر حال جدول ۲ به طور مطلق برای همه آسانسورهای موجود کاربرد ندارد. الزامات معتبر مرتبط ممکن است هر کدام از وضعیت‌های خطرناک را در زیربند ۱-۴ پوشش دهد. بعضی از این الزامات تقریباً می‌تواند معادل با استانداردهای پیشرفت‌هه در نظر گرفته شود.

بعضی از این الزامات ممکن است فقط تا حدی وضعیت‌های خطرناک را تحت پوشش قرار دهن، به این معنی که خطر باقیمانده ممکن است در مقایسه با سطح اینمی که برای یک آسانسور مطابق با استانداردهای پیشرفت‌هه روز به دست می‌آید، هنوز هم بیش از حد بالا باشد.

به همین دلیل است که ارزشیابی مجدد ریسک‌ها و مقایسه آن با استاندارهای ملی قبلی به جداسازی نمایه ریسک منجر خواهد شد. از یکسو شرایط خطرناکی که با الزامات تقریباً معادل پوشش داده می‌شوند می‌تواند از نمایه ریسک حذف شود، از سوی دیگر ریسک باقیمانده می‌تواند مجدداً مورد ارزشیابی و رده‌بندی در نمایه ریسک قرار گیرد. این فرایند جداسازی ممکن است در سطح ملی انجام شود.

ریسک ناشی از نداشتن یا ناکافی بودن نور چاه (ریسک شماره ۱۴-۲) را می‌توان در اینجا به عنوان یک مثال در نظر گرفت:

در بدترین حالت، ارزیابی ریسک نشان می‌دهد که هیچ‌گونه روشنایی در چاه آسانسور وجود ندارد. ریسک مربوط در سطح شدت ۱ و فراوانی وقوع سطح D و C-D ارزشیابی می‌شود. درنتیجه سطوح ریسک در نمایه ریسک‌های اصلی (به جدول ۲ مراجعه شود) بالا است که به این معناست که تمهیدات کاهش ریسک در هر حالت ضروری است.

در استانداردهای معتبر قبلی نیز نصب روشنایی دائم در چاه آسانسور الزامی بوده است. این روشنایی‌ها باید در موقعیت‌های تعیین شده در چاه نصب می‌شدند، اما برخلاف بیشتر استانداردهای اخیر، شدت روشنایی به میزان معین الزامی نبود.

بنابراین روشنایی چاه که قبلاً استفاده می‌شد را نمی‌توان معادل روشنایی چاهی که امروز نصب می‌شود، در نظر گرفت. به هر حال آسانسورهای مجهز به روشنایی چاه مطابق با استانداردهای پیشین به طور قطع، ریسک باقیمانده کمتری از آسانسورهای بدون روشنایی دارند. درنتیجه ریسک باقیمانده می‌تواند به سطح ریسک پایین‌تری در نمایه ریسک‌های اصلی منتقل شود، یعنی به عنوان مثال به ۱ D-E یا ۲ D.

۴-۵ طبقه‌بندی سطوح اولویت

همان‌طور که قبلاً اشاره شد، به دلایل مختلف، ارتقاء تمام آسانسورهای موجود به پیشرفت‌هه ترین دستاوردهای اینمی به صورت هم‌زمان امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل، در اینجا روشی پیشنهاد می‌شود که اجازه تفکیک موقعیت‌های خطرناک از نظر سطوح اولویت را می‌دهد که سپس می‌تواند در چند مرحله زمانی، مطابق با راهکارهای پیشنهادی در این استاندارد، به حداقل رسانده شوند.

سطح اولویت در جداول ۳ و ۴ که برای این استاندارد مشخص شده است، اندکی با سطوح ایمنی نمایه ریسک بر اساس استاندارد EN ISO 14798 اختلاف دارد. نمایه ریسک به ۴ سطح اولویت تقسیم شده است (به جداول ۳ و ۴ مراجعه شود) که فقط ۳ مورد از آنها در عمل با یکدیگر ارتباط دارند.

این سطوح اولویت فقط مطابق با ملاحظات ایمنی تعریف شده‌اند. با این حال اجرای اقدامات جهت کاهش ریسک، با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی همراه است.

سطح اولویت می‌تواند به یک برنامه زمان‌بندی برای اجرای اقدامات تخصیص یابد. جدول ۴ نیز یک برنامه زمان‌بندی ممکن را نشان می‌دهد.

جدول ۳- نمایه ریسک اصلاح شده با سطوح اولویت

سطح شدت				سطح احتمال
4	3	2	1	
سطح اولویت				
پایین	بالا	بسیار بالا	بسیار بالا	A
پایین	بالا	بالا	بسیار بالا	B
	متوسط	بالا	بسیار بالا	C
	متوسط	بالا	بالا	C-D
	پایین	متوسط	بالا	D
		پایین	متوسط	D-E
		پایین	پایین	E
				F
سطح شدت:				سطح احتمال:
۱: زیاد، ۲: متوسط، ۳: کم، ۴: بی‌اهمیت				A: بسیار محتمل، B: محتمل، C: گاه به گاه
				D: جزئی، E: غیرمحتمل، F: بسیار غیرمحتمل

جدول ۴- اولویت‌ها و زمان‌بندی

برنامه زمان‌بندی	اولویت	پارامترهای نمایه ریسک		
		P احتمال	S شدت	
فوری	بسیار بالا	A, B, C	1	
		A	2	
کوتاه‌مدت	بالا	C-D, D	1	
		B, C, C-D	2	
		A, B	3	
میان‌مدت یا همراه با بازسازی اساسی	متوسط	D, E	1	
		D	2	
		C, C-D	3	
بلندمدت یا همراه با نوسازی قطعه مربوط	پایین	E	1	
		D-E, E	2	
		D	3	
		A, B	4	
-	-	F	1	
		F	2	
		D-E, E, F	3	
		C, C-D, D, D-E, E, F	4	
سطح شدت:		سطح احتمال:		
۱: زیاد، ۲: متوسط، ۳: کم، ۴: بی‌اهمیت		A: بسیار محتمل، B: محتمل، C: گاه به گاه		
D: جزئی، E: غیرمحتمل، F: بسیار غیرمحتمل				
یادآوری - مدت‌زمان دوره‌های ذکر شده بستگی به نحوه جداسازی در سطح ملی دارد. به عنوان مثال: دوره کوتاه‌مدت ۵ سال و دوره میان‌مدت ۱۰ سال.				

۶ تأییدیه اقدامات ایمنی و/یا وسائل حفاظتی

پس از انجام تغییرات و پیش از استفاده مجدد آسانسور، باید بر اساس استانداردهای پیشرفته روز یا مقررات ملی مورد بررسی و آزمایش قرار گیرد.

تغییرات ایجادشده روی یک قطعه مشخص ممکن است پیامدهایی روی ایمنی یا عملکرد سایر قطعات و سیستم‌های مرتبط داشته باشد؛ بنابراین بررسی‌ها و آزمایش‌های پس از تغییرات نباید تنها به آن قطعات تغییریافته محدود شود بلکه باید سایر قطعات و یا سیستم‌های تحت تأثیر را نیز شامل شود.

۷ اطلاعات برای استفاده

باید برای آن دسته از قطعاتی که تغییریافته‌اند یا جایگزین یا اضافه‌شده‌اند، مستندسازی مربوط ارائه شود. تغییرات مهم باید مطابق با زیربند 7.3.2 استاندارد EN 81-20 در بخش فنی شناسنامه و کاربرگ یا فایل ثبت شود.

پیوست الف

(الزامی)

چکلیست ایمنی برای آسانسورهای موجود

چکلیست ایمنی در این پیوست (به جدول الف-۱ مراجعه کنید) باید به عنوان ابزاری جهت شناسایی خطرات قابل توجه یک آسانسور موجود و تعیین اینکه کدام نوع اقدامات حفاظتی مطابق با استانداردهای پیشفرته روز کاربرد دارد، در نظر گرفته شود. این چکلیست ممکن است با در نظر گرفتن جداسازی ملی (به بند ۵ مراجعه کنید)، اصلاح شود.

اقدامات حفاظتی جایگزین می‌تواند انتخاب شود، مشروط بر اینکه منجر به یک سطح ایمنی معادل شود. ارزیابی ریسک برای سایر موارد ایمنی که در این استاندارد پوشش داده نشده، باید به صورت مورد به مورد انجام شود.

در صورت ارزشیابی مجدد یک ریسک، توصیه می‌شود این ارزشیابی مجدد پس از روش‌شناسی تجزیه و تحلیل ریسک (مطابق با استاندارد EN ISO 14798) مورداستفاده برای این استاندارد، انجام شود.

برای بسیاری از موارد، سطح ایمنی استاندارد EN 81-20 معادل استانداردهای EN 81-1 و EN 81-2 است. با این حال، مواردی وجود دارد که سطح ایمنی آن‌ها کمی افزایش یافته است، مانند وسیله کنترل بازرسی در چاهک (بخش b زیربند 5.2.1.5.1 استاندارد 20 EN 81-20)، فضاهای جان‌پناه (زیربند 5.2.5.7 و 5.2.5.8 استاندارد 20 EN 81-20)، مقاومت در (زیربند 5.3.5 استاندارد 20 EN 81-20)، حرکت ناخواسته کابین (زیربند 5.6.7 استاندارد 20 EN 81-20) و غیره.

تفاوت در سطح ایمنی برخی موارد در آخرین ستون جدول الف-۱ مشخص شده است. در صورت وجود «عدد صفر» در ستون آخر، اقدامات حفاظتی مندرج در استاندارد 20 EN 81-20، معادل استانداردهای 1 EN 81-1 و 2 EN 81-2 یا اقدامات مندرج در استاندارد 2003 EN 81-80: 2003 است یا تفاوت در سطح ایمنی حاشیه‌ای است و بنابراین می‌تواند نادیده گرفته شود. در صورت وجود اختلاف قابل توجه در سطح ایمنی بین آسانسورهای منطبق با استاندارد 20 EN 81-20 و آسانسورهای منطبق با استاندارد 20 EN 81-1/2 یا ارتقا یافته در انطباق با استاندارد 2003 EN 81-80: 2003 سطح اولویت این موارد نشان داده شده است و برای شرایط مختلف در صورت کاربرد، سطوح اولویت مشخص می‌شوند.

جدول الف-۱- چک لیست ایمنی برای آسانسورهای موجود

شماره استاندارد EN 81-80: 2003	شماره استاندارد EN 81-80: 2003	مواردی که لازم است برای انطباق با استاندارد EN 81-20 بررسی شود:	آیا الزام برآورده شده است؟	سطح اولویت	اقدامات حفاظتی (اقدامات کاهش ریسک)	آیا اقدامات ممکن انجام شود؟	سطح اولویت در مقایسه با آسانسورهای منطبق با استاندارد EN 81-1/2: 1998 یا ارتقا یافته بر اساس EN 81-80: 2003
کلیات							۱
کاربرد ندارد	□ بله □ خیر	اقدامات مطابق با استاندارد EN 81-82	□ بله □ خیر □ عدم کاربرد	□ بله □ خیر □ عدم کاربرد	سهولت دسترسی برای افراد ناتوان	2	۱-۱
کاربرد ندارد	□ بله □ خیر	CEN/TS 81-83	□ بله □ خیر □ عدم کاربرد	□ بله □ خیر □ عدم کاربرد	مقاومت در برابر خرابکاری	4	۲-۱
کاربرد ندارد	□ بله □ خیر	EN 81-72	□ بله □ خیر □ عدم کاربرد	□ بله □ خیر □ عدم کاربرد	آسانسور آتش نشانان	پوشش داده نشده	۳-۱
کاربرد ندارد	□ بله □ خیر	EN 81-73	□ بله □ خیر □ عدم کاربرد	□ بله □ خیر □ عدم کاربرد	رفتار آسانسورها در زمان آتش سوزی	5	۴-۱
کاربرد ندارد	□ بله □ خیر	EN 81-77	□ بله □ خیر □ عدم کاربرد	□ بله □ خیر □ عدم کاربرد	مقاومت در برابر زلزله اگر حداقل ساختمان در برابر زلزله مقاوم باشد	پوشش داده نشده	۵-۱
صفر	□ بله □ خیر □ بله □ خیر □ بله □ خیر	قطعات عاری از مواد زیان آور هستند، به عنوان مثال آزبست، مطابق با بخش e زیربند 0.4.3 استاندارد EN 81-20: الف- حذف آزبستی که می تواند به صورت ذرات ریز پراکنده شود (به طور مثال تعویض مواد لنت ترمز) ب- روی آزبستها کاری انجام نشود ← برچسب هشدار نصب شود	بالا	□ بله □ خیر	نصب بدون مواد زیان آور مانند آزبست در لنت های ترمز، حفاظ کنیاتورها، پوشش چاه، درهای طبقات، پوشش موتور خانه، کف کابین و غیره	1	۶-۱

شماره استاندارد EN 81-80: 2003	شماره استاندارد EN 81-80: 2003	مواردی که لازم است برای انطباق با استاندارد EN 81-20 بررسی شود:	آیا الزام برآورده شده است؟	سطح اولویت	اقدامات حفاظتی (اقدامات کاهش ریسک)	آیا اقدامات ممکن انجام شود؟	سطح اولویت در مقایسه با آسانسورهای منطبق با EN 81-1/2: 1998 یا ارتقا یافته بر اساس EN 81-80: 2003	
چاه							۲	
صفر	<input type="checkbox"/> بلی <input checked="" type="checkbox"/> خیر	تعییه وسیله قفل‌کننده مطابق با بخش b و c زیریند EN 81-20 5.2.3.3	<input type="checkbox"/> بلی <input checked="" type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> عدم کاربرد	بالا	تعییه وسیله قفل‌کننده برای درهای ورودی، بازرسی و اضطراری به چاه و چاهک	وسایل قفل‌کننده برای درهای ورودی، بازرسی و اضطراری به چاه و چاهک	8	۱-۲
صفر	<input type="checkbox"/> بلی <input checked="" type="checkbox"/> خیر	تعییه وسیله ایمنی برقی مطابق با بخش d زیریند EN 81-20 5.2.3.3	<input type="checkbox"/> بلی <input checked="" type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> عدم کاربرد	بالا	توقف کابین هنگام باز شدن درهای ورودی، بازرسی، اضطراری به چاه یا چاهک	توقف کابین هنگام باز شدن درهای ورودی، بازرسی، اضطراری به چاه یا چاهک	8	۲-۲
صفر	<input type="checkbox"/> بلی <input checked="" type="checkbox"/> خیر	الف- تعییه محصورکننده بدون منفذ چاه مطابق با زیریند 5.2.5.2.2.1 EN 81-20، یا ب- اگر قابل توجیه است، تعییه محصورکننده منفذدار چاه مطابق با زیریند ۵-۲-۵ استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۹۸-۲۱	<input type="checkbox"/> بلی <input checked="" type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> عدم کاربرد	بالا	محصورکننده بدون منفذ چاه	محصورکننده بدون منفذ چاه	6	۳-۲
صفر	<input type="checkbox"/> بلی <input checked="" type="checkbox"/> خیر	الف- تعییه محصورکننده چاه بدون وزنه، یا ب- تعییه حفاظ، پیرامون وسیله قفل‌کننده در طبقه مطابق با بخش b زیریند ۵-۲-۵ استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۹۸-۲۱	<input type="checkbox"/> بلی <input checked="" type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> عدم کاربرد	بالا	غیرقابل دسترس بودن وسایل قفل‌کننده در طبقه در صورت وجود محفظه چاه با دیوارهای منفذدار برای افراد غیرمجاز جهت جلوگیری از سوءاستفاده عمدی (برای مثال دسترسی از طریق چاه مشبك)	غیرقابل دسترس بودن وسایل قفل‌کننده در طبقه در صورت وجود محفظه چاه با دیوارهای منفذدار برای افراد غیرمجاز جهت جلوگیری از سوءاستفاده عمدی (برای مثال دسترسی از طریق چاه مشبك)	33	۴-۲
صفر	<input type="checkbox"/> بلی <input checked="" type="checkbox"/> خیر	الف- تأمین محصورکننده کامل چاه مطابق با زیریند 5.2.5.2.2.1 EN 81-20، یا	<input type="checkbox"/> بلی <input checked="" type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> عدم کاربرد	بالا	چاه نیمه محصور	چاه نیمه محصور	7	۵-۲

شماره	شماره در استاندارد EN 81-80: 2003	مواردی که لازم است برای انطباق با استاندارد EN 81-20 بررسی شود:	آیا الزام برآورده شده است؟	سطح اولویت	اقدامات حفاظتی (اقدامات کاهش ریسک)	آیا اقدامات ممکن انجام شود؟	سطح اولویت در مقایسه با آسانسورهای منطبق با EN 81-1/2:1998 یا ارتقا یافته بر اساس EN 81-80:2003
۱۰-۲	13	جدا سازی بین اجزای متحرک آسانسور واقع شده درون یک چاه مشترک	<input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> عدم کاربرد	بالا	تعییه جداساز در تمام ارتفاع چاه مطابق با زیربند EN 81-20 ۵.۲.۵.۵.۲	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	صفر
۱۱-۲	14	فاصله های آزاد و جان پناه در بالاسری	<input type="checkbox"/> خیر	بالا	الف- تعییه فاصله های آزاد و جان پناه در بالاسری مطابق با زیربند ۷.۵.۲.۵.۷ استاندارد ۲۰، یا ب- تعییه تمهیدات فنی برای ایجاد فاصله های آزاد و جان پناه مطابق با زیربند ۵-۵ استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۹۸: سال ۶۳۰۳-۲۱	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	پایین
۱۲-۲	14	فاصله های آزاد و جان پناه در چاهک	<input type="checkbox"/> خیر	بالا	الف- تأمین فاصله های آزاد و جان پناه در چاهک مطابق با زیربند ۷.۵.۲.۵.۸ استاندارد ۲۰، یا ب- تمهیدات فنی برای ایجاد فاصله های آزاد و جان پناه مطابق با زیربند ۷-۵ استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۹۸: سال ۶۳۰۳-۲۱	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	پایین
۱۳-۲	15	تمهیدات ورود به چاهک	<input type="checkbox"/> خیر	بالا	تعییه تمهیدات ورود به چاهک مطابق با زیربند ۵.۲.۲.۴ استاندارد EN 81-20	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	پایین
۱۴-۲	17	روشنایی چاه	<input type="checkbox"/> خیر	بالا	تعییه روشنایی چاه مطابق با زیربند ۵.۲.۱.۴.۱ استاندارد EN 81-20	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	صفر

شماره استاندارد EN 81-80: 2003	شماره	مواردی که لازم است برای انطباق با استاندارد EN 81-20 بررسی شود:	آیا الزام برآورده شده است؟	سطح اولویت	اقدامات حفاظتی (اقدامات کاهش ریسک)	آیا اقدامات ممکن انجام شود؟	سطح اولویت در مقایسه با آسانسورهای منطبق با EN 81-1/2: 1998 یا ارتقا یافته بر اساس EN 81-80: 2003
صفر	۱۵-۲	وسیله متوقف کننده در چاهک	<input type="checkbox"/> خیر	بالا	تعییه وسیله متوقف کننده مطابق با بخش ۵.۲.۱.۵.۱ زیربند EN 81-20	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> بلی
صفر	۱۶-۲	وسیله شروع اعلام خطر در چاهک و روی سقف کابین	<input type="checkbox"/> خیر	متوسط	اگر هیچ وسیله‌ای برای فرار افراد محبوس در چاه تعییه نشده باشد، نصب وسیله‌های آغاز اعلام خطر مطابق با زیربند ۵.۲.۱.۶ استاندارد EN 81-20	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> بلی
صفر	۱۷-۲	فاصله افقی بین سطح داخلی چاه و آستانه، چارچوب در کابین یا لبه بسته شوی درهای کشویی کابین	<input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> بلی	بالا	الف- تعییه تمهیداتی جهت کاهش فاصله مطابق با زیربند ۵.۲.۵.۳.۱ EN 81-20 یا، ب- تعییه وسیله قفل کننده در کابین مطابق با زیربند ۵.۳.۹.۲ EN 81-20	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> بلی
صفر	۱۸-۲	فاصله افقی بین در بسته کابین و در طبقه	<input type="checkbox"/> عدم کاربرد <input type="checkbox"/> خیر	بالا	باید از قرارگیری افراد بین در بسته کابین و در بسته طبقه، مطابق با زیربند ۵.۳.۴.۳ استاندارد ۲۰ EN 81-20 جلوگیری شود	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> بلی
صفر	۱۹-۲	فاصله بین لبه‌های پیشرو در طبقه و کابین داده نشده	<input type="checkbox"/> عدم کاربرد <input type="checkbox"/> خیر	بالا	باید از ورود افراد بین در طبقه و در کابین، مطابق با زیربند ۵.۳.۴.۲ EN 81-20 جلوگیری شود	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> بلی
فضاهای موتورخانه و اتاق‌های فلکه							۳
صفر	۱-۳	ورود به فضاهای موتورخانه و اتاق‌های فلکه	<input type="checkbox"/> خیر	بالا	تعییه ورودی ایمن برای افراد به فضاهای موتورخانه و اتاق‌های فلکه مطابق با زیربند ۵.۲.۲.۵ استاندارد ۲۰	<input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> بلی	<input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> بلی

شماره استاندارد EN 81-80: 2003	شماره	مواردی که لازم است برای انطباق با استاندارد EN 81-20 بررسی شود:	آیا الزام برآورده شده است؟	سطح اولویت	اقدامات حفاظتی (اقدامات کاهش ریسک)	آیا اقدامات ممکن انجام شود؟	سطح اولویت در مقایسه با آسانسورهای منطبق با EN 81-1/2: 1998 یا ارتقا یافته بر اساس EN 81-80: 2003
صفر	۲-۳	روشنایی در فضاهای موتورخانه و اتاق‌های فلکه	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بلی	بالا	تأمین روشنایی برقی مطابق با زیربند ۵.۲.۱.۴.۲ استاندارد EN 81-20	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بلی	صفر
صفر	۳-۳	وسایل متوقف‌کننده در اتاق‌های فلکه	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> عدم کاربرد <input type="checkbox"/> بلی	بالا	تعییه وسایل متوقف‌کننده مطابق با بخش c زیربند ۵.۲.۱.۵.۲ استاندارد EN 81-20	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بلی	صفر
صفر	۴-۳	نقاط آویز برای جابه‌جایی تجهیزات در صورت لزوم در فضاهای موتورخانه و بالای چاه	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> عدم کاربرد <input type="checkbox"/> بلی	متوسط	الف- تصدیق کردن و نشان دادن بار کاری ایمن وسایل موجود، یا ب- تعییه نقاط آویز با نشان دادن بار کاری ایمن مطابق با زیربند ۵.۲.۷.۱ استاندارد EN 81-20	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بلی	صفر
صفر	۵-۳	کف غیرلغزندۀ فضاهای موتورخانه و اتاق‌های فلکه	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بلی	پایین	تأمین کف غیرلغزندۀ مطابق با زیربند ۵.۲.۱.۹ استاندارد EN 81-20	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بلی	صفر
صفر	۶-۳	فاصله‌های آزاد افقی و عمودی در فضاهای موتورخانه برای انجام کار ایمن بر روی تجهیزات	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بلی	متوسط	الف- اطمینان از فاصله‌های آزاد افقی و عمودی مطابق با بخش a و b زیربند ۵.۲.۶.۳.۲.۱ و ۵.۲.۶.۳.۲.۲ و ۵.۲.۶.۳.۲.۳ و ۵.۲.۶.۴.۲.۱ و ۵.۲.۶.۴.۲.۲ یا	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بلی	صفر

شماره استاندارد EN 81-80: 2003	شماره	شماره در استاندارد EN 81-80: 2003	مواردی که لازم است برای انطباق با استاندارد EN 81-20 برسی شود:	آیا الزام برآورده شده است؟	سطح اولویت	اقدامات حفاظتی (اقدامات کاهش ریسک)	آیا اقدامات ممکن انجام شود؟	سطح اولویت در مقایسه با آسانسورهای منطبق با استاندارد EN 81-1/2: 1998 یا ارتقا یافته بر اساس استاندارد EN 81-80: 2003
پایین	۵-۴	۲۷	شیشه درهای طبقه بهغیراز صفحه‌های قابل دید ^۱	<input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> عدم کاربرد	بالا	تعییه درهای طبقه با شیشه مطابق با زیربند ۵.۳.۵.۳.۴ و ۵.۳.۵.۳.۵ و ۵.۳.۵.۳.۶ و ۵.۳.۵.۳.۷ و ۵.۳.۵.۳.۲۰ استاندارد - EN 81	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	سطح اولویت در مقایسه با آسانسورهای منطبق با استاندارد EN 81-1/2: 1998 یا ارتقا یافته بر اساس استاندارد EN 81-80: 2003
پایین	۶-۴	۲۷	شیشه درهای کابین بهغیراز صفحه‌های قابل دید	<input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> عدم کاربرد	بالا	تعییه درها با شیشه مطابق با زیربند ۵.۳.۵.۳.۴ و ۵.۳.۵.۳.۵ و ۵.۳.۵.۳.۶ و ۵.۳.۵.۳.۷ و ۵.۳.۵.۳.۲۰ استاندارد - EN 81	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	سطح اولویت در مقایسه با آسانسورهای منطبق با استاندارد EN 81-1/2: 1998 یا ارتقا یافته بر اساس استاندارد EN 81-80: 2003
صفر	۷-۴	۲۷	صفحه‌های قابل دید شیشه‌ای در درهای طبقه	<input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> عدم کاربرد	بالا	الف- کاهش اندازه صفحه‌های قابل دید و جایگزین کردن با شیشه‌های چندلایه مطابق با بخش a زیربند ۵.۳.۷.۲.۱ استاندارد ۸۱-۲۰، یا EN 81-20-21 ب- جایگزینی صفحه قابل دید با یک صفحه صلب و افزودن نشانگر «کابین اینجاست» مطابق با بخش b زیربند ۵.۳.۷.۲.۱ استاندارد ۸۱-۲۰	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	سطح اولویت در مقایسه با آسانسورهای منطبق با استاندارد EN 81-1/2: 1998 یا ارتقا یافته بر اساس استاندارد EN 81-80: 2003
پایین	۸-۴	۲۷	صفحه‌های قابل دید شیشه‌ای در درهای کابین	<input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> عدم کاربرد	بالا	کاهش اندازه صفحه‌های قابل دید و جایگزین کردن با شیشه‌های چندلایه مطابق با بخش a زیربند ۵.۳.۷.۲.۱ استاندارد ۸۱-۲۰	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	سطح اولویت در مقایسه با آسانسورهای منطبق با استاندارد EN 81-1/2: 1998 یا ارتقا یافته بر اساس استاندارد EN 81-80: 2003

شماره استاندارد EN 81-80: 2003	شماره در استاندارد EN 81-80: 2003	مواردی که لازم است برای انطباق با استاندارد EN 81-20 بررسی شود:	آیا الزام برآورده شده است؟	سطح اولویت	اقدامات حفاظتی (اقدامات کاهش ریسک)	آیا اقدامات ممکن انجام شود؟	سطح اولویت در مقایسه با آسانسورهای منطبق با EN 81-1/2: 1998 یا ارتقا یافته بر اساس EN 81-80: 2003
30b	۹-۴	وسیله حفاظتی (به عنوان مثال پرده نوری) برای شروع بازگردان مجدد درهای کشویی مجهز به نیروی محرکه طبقه و کابین، اگر شخصی در حین حرکت بسته شدن از ورودی عبور کند.	<input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> عدم کاربرد	بالا	تأمین وسایل مطابق با بخش b زیربند 5.3.6.2.2.1 استاندارد EN 81-20	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	متوسط در صورتی که دارای پرتوی نور (فتول) یا در(ها) با انرژی جنبشی کم باشد (بیشینه J ^۴)؛ کم در صورتی که دارای پرده نوری مطابق با زیربند 5.2.4 استاندارد EN 81-70: 2018 باشد.
30a	۱۰-۴	وسیله حفاظتی (N ۱۵۰) جهت کم کردن نیروی لازم برای جلوگیری از بسته شدن درهای کشویی خودکار دارای نیروی محرکه	<input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> عدم کاربرد	بالا	تأمین وسایل مطابق با بخش c و d زیربند 5.3.6.2.2.1 استاندارد EN 81-20	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	صفر
پوشش داده نشده	۱۱-۴	وسیله حفاظتی (N ۱۵۰) جهت کم کردن نیروی لازم برای جلوگیری از بسته شدن درهای خودکار مجهز به نیروی محرکه غیر از درهای کشویی	<input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> عدم کاربرد	بالا	تأمین وسایل مطابق با بخش c و d زیربند 5.3.6.2.2.1 استاندارد EN 81-20	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	صفر
28	۱۲-۴	تمهیدات جلوگیری از کشیده شدن دست کودکان توسط درهای کشویی افقی کابین یا طبقه دارای شیشه	<input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> عدم کاربرد	متوسط	تأمین حفاظت جلوگیری از کشیده شدن دست کودکان مطابق با بخش h و i زیربند 5.3.6.2.2.1 استاندارد EN 81-20	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	از صفر تا متوسط با توجه به نوع راه حل

شماره استاندارد EN 81-80: 2003	شماره	شماره در استاندارد EN 81-80: 2003	مواردی که لازم است برای انطباق با استاندارد EN 81-20 بررسی شود:	آیا الزام برآورده شده است؟	سطح اولویت	اقدامات حفاظتی (اقدامات کاهش ریسک)	آیا اقدامات ممکن انجام شود؟	سطح اولویت در مقایسه با آسانسورهای منطبق با EN 81-1/2: 1998 یا ارتقا یافته بر اساس EN 81-80: 2003
صفر	۱۳-۴	29	روشنایی ایستگاهها در مجاورت درهای طبقه	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بله	متوسط	تأمین روشنایی هر ایستگاه مطابق با زیربند 5.3.7.1 استاندارد EN 81-20	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بله	سطح اولویت در مقایسه با آسانسورهای منطبق با EN 81-1/2: 1998 یا ارتقا یافته بر اساس EN 81-80: 2003
صفر	۱۴-۴	31	وسایل قفل‌کننده در طبقه	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بله	بالا	تأمین وسایل قفل‌کننده در طبقه مطابق با زیربند 5.3.9.1 استاندارد EN 81-20	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بله	سطح اولویت در مقایسه با آسانسورهای منطبق با EN 81-1/2: 1998 یا ارتقا یافته بر اساس EN 81-80: 2003
صفر	۱۵-۴	32	بازکردن اضطراری قفل درهای طبقات فقط با وسیله مخصوص (مانند کلید سه‌گوش)	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بله	بالا	تأمین وسایل بازکردن اضطراری قفل مطابق با زیربند 5.3.9.3.1 استاندارد EN 81-20	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بله	سطح اولویت در مقایسه با آسانسورهای منطبق با EN 81-1/2: 1998 یا ارتقا یافته بر اساس EN 81-80: 2003
صفر	۱۶-۴	34	خود-بسته و قفل‌شدن در طبقه بعد از باز شدن به هر دلیلی وقتی کابین از منطقه بازشو قفل خارج می‌شود.	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> عدم کاربرد	بالا	تأمین وسایل بستن مطابق با زیربند 5.3.9.3.4 استاندارد EN 81-20	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> عدم کاربرد	سطح اولویت در مقایسه با آسانسورهای منطبق با EN 81-1/2: 1998 یا ارتقا یافته بر اساس EN 81-80: 2003
صفر	۱۷-۴	35	درهای طبقه کشویی با چند لته (اتصال مکانیکی مستقیم یا بررسی برقی موقعیت بسته توسط وسیله ایمنی برقی)	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> عدم کاربرد	متوسط	تأمین وسایل مطابق با زیربند 5.3.11 استاندارد- 20	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> عدم کاربرد	سطح اولویت در مقایسه با آسانسورهای منطبق با EN 81-1/2: 1998 یا ارتقا یافته بر اساس EN 81-80: 2003
صفر	۱۸-۴	36	مقاومت در برابر آتش درهای طبقات	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> عدم کاربرد	متوسط	تأمین درهای طبقه مطابق با استاندارد EN 81-58، اگر درهای طبقه موجود، با مقررات ملی قبلی آتش‌سوزی مطابقت نداشته باشد.	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> عدم کاربرد	سطح اولویت در مقایسه با آسانسورهای منطبق با EN 81-1/2: 1998 یا ارتقا یافته بر اساس EN 81-80: 2003
صفر	۱۹-۴	37	در کابین کشویی افقی مجهز به نیروی محرکه، زمانی کار می‌کند که در طبقه	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> عدم کاربرد	متوسط	الف - حصول اطمینان از باز نشدن قفل در طبقه قبل از باز شدن کامل در کابین و	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> عدم کاربرد	سطح اولویت در مقایسه با آسانسورهای منطبق با EN 81-1/2: 1998 یا ارتقا یافته بر اساس EN 81-80: 2003

شماره استاندارد EN 81-80: 2003	شماره در استاندارد EN 81-80: 2003	مواردی که لازم است برای انطباق با استاندارد EN 81-20 بررسی شود:	آیا الزام برآورده شده است؟	سطح اولویت	اقدامات حفاظتی (اقدامات کاهش ریسک)	آیا اقدامات ممکن انجام شود؟	سطح اولویت در مقایسه با آسانسورهای منطبق با EN 81-1/2: 1998 یا ارتقا یافته بر اساس EN 81-80: 2003
		لولایی بسته باشد			ب- حصول اطمینان از عدم شروع بسته شدن در کابین تا زمان باز بودن درب طبقه	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	
صفر	۴۰	وجود در(های) کابین	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	بالا	الف- تعییه در کابین مجهر به نیروی محركه مطابق با زیربند ۵.3.6.2.2.1 استاندارد ۲۰، یا ب- تعییه درب کابین با کارکرد غیر خودکار مطابق با زیربند ۵.3.6.2.2.2 استاندارد ۲۰	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	
پایین	۲۱-۴	محدودکننده در کابین جایی که وسایل قفل کننده در طبقه، هنگامی که در کابین، خارج از منطقه درب باز می شود، قابل دسترس است.	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	متوسط	الف- تعییه محدودکننده در کابین مطابق با زیربند ۵.3.15.2 استاندارد ۲۰، یا ب- تعییه وسیله قفل کننده در کابین مطابق با زیربند ۵.3.9.2 استاندارد ۲۰	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	
کابین، وزنه تعادلی-کششی و وزنه تعادل							۵
صفر	۱-۵	تناسب بین مساحت کف کابین و بار اسمی	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	پایین	الف- متناسب کردن مساحت کف کابین به بار اسمی مطابق با زیربند ۵.4.2 استاندارد ۲۰ . یا ب- محدود کردن استفاده از آن نوع آسانسور فقط برای افراد آموزش دیده.	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	
پایین	۲-۵	سینی زیر در کابین برای جلوگیری از افتادن افراد در چاه	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	بالا	الف- تعییه سینی زیر در کابین مطابق با زیربند ۵.4.5 استاندارد ۲۰. یا	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	

شماره	شماره استاندارد EN 81-80: 2003	مواردی که لازم است برای انتبار با استاندارد EN 81-20 بررسی شود:	آیا الزام برآورده شده است؟	سطح اولویت	اقدامات حفاظتی (اقدامات کاهش ریسک)	آیا اقدامات ممکن انجام شود؟	سطح اولویت در مقایسه با آسانسورهای منطبق با EN 81-1/2: 1998 یا ارتقا یافته بر اساس EN 81-80: 2003
41	۳-۵	قفل شدن دریچه افقی اضطراری روی کابین	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> عدم کاربرد	متوسط	ب- تعییه سینی زیر در کابین مطابق با زیربند ۸-۵ استاندارد ملی ایران شماره ۶۳۰۳-۲۱ سال ۱۳۹۸	<input type="checkbox"/> بلی <input checked="" type="checkbox"/> خیر	
42	۴-۵	استحکام سقف کابین و دریچه افقی اضطراری	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> پایین	پایین	تقویت سقف کابین و دریچه افقی اضطراری مطابق با بخش a زیربند ۵.4.7.1 استاندارد EN 81-20	<input type="checkbox"/> بلی <input checked="" type="checkbox"/> خیر	
43	۵-۵	محافظت در برابر سقوط از سقف کابین	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بالا	بالا	الف- کاهش فاصله آزاد بین لبه بیرونی سقف کابین و دیوارهای مجاور و هر دیواره جداگانه در تمام ارتفاع تا ۰/۳۰ متر، یا ب- تعییه نرده سقف کابین مطابق با زیربند ۵.4.7.4 استاندارد EN 81-20 پ- تعییه نرده سقف کابین مطابق با زیربند ۶-۵ استاندارد ملی ایران شماره ۶۳۰۳-۲۱ سال ۱۳۹۸	<input type="checkbox"/> بلی <input checked="" type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بلی <input checked="" type="checkbox"/> خیر
44	۶-۵	تهویه کابین	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بلی	متوسط	تعییه تهویه کابین مطابق با زیربند ۵.4.9 استاندارد EN 81-20	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بلی	
45	۷-۵	روشنایی عادی داخل کابین	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بلی	متوسط	تأمین روشنایی مطابق با زیربند ۵.4.10.1 و ۵.4.10.2 و ۵.4.10.3 استاندارد EN 81-20	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بلی	
46	۸-۵	روشنایی اضطراری داخل کابین	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بلی	متوسط	تأمین روشنایی اضطراری داخل کابین مطابق با زیربند ۵.4.10.4 استاندارد EN 81-20	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بلی	

شماره استاندارد EN 81-80: 2003	شماره	مواردی که لازم است برای انطباق با استاندارد EN 81-20 بررسی شود:	آیا الزام برآورده شده است؟	سطح اولویت	اقدامات حفاظتی (اقدامات کاهش ریسک)	آیا اقدامات ممکن انجام شود؟	سطح اولویت در مقایسه با آسانسورهای منطبق با EN 81-1/2: 1998 یا ارتقا یافته بر اساس EN 81-80: 2003
پایین	۹-۵	روشنایی اضطراری روی سقف کابین	<input type="checkbox"/> خیر	پایین	تعییه روشنایی اضطراری در سقف کابین مطابق با زیربند EN 81-20 ۵.4.10.4	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	تعییه روشنایی اضطراری منطبق با استاندارد EN 81-20 ۵.12.1.2
صفر	۱۰-۵	کنترل بار برای جلوگیری از آغاز حرکت کابین با اضافه وزن	<input type="checkbox"/> خیر	پایین	تعییه کنترل بار مطابق با زیربند EN 81-20 ۵.12.1.2	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	
صفر	۱۱-۵	سیستم اعلام خطر از راه دور با امکان برقراری ارتباط صوتی دوطرفه	<input type="checkbox"/> خیر	بالا	تعییه سیستم اعلام خطر از راه دور مطابق با استاندارد EN 81-28	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	
وسایل آویز، وسایل جبران، اقدامات احتیاطی در برابر سقوط آزاد، اضافه سرعت بیش از حد مجاز، حرکت ناخواسته کابین و خوش کابین							۶
صفر	۱-۶	محافظت در برابر جراحت ناشی از فلکه‌های کششی، فلکه‌ها یا چرخ زنجیرها	<input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> عدم کاربرد	متوسط	تعییه حفاظ در برابر جراحت ناشی از فلکه‌های کششی، فلکه‌ها یا چرخ زنجیرها مطابق با زیربند EN 81-20 ۵.5.7	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	
صفر	۲-۶	محافظت در برابر خروج طناب‌ها یا زنجیرها از فلکه‌های کششی، فلکه‌ها یا چرخ زنجیرها	<input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> عدم کاربرد	متوسط	تعییه حفاظ در برابر خروج طناب‌ها / زنجیرها از فلکه‌های کششی، فلکه‌ها یا چرخ زنجیرها مطابق با زیربند EN 81-20 ۵.5.7	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	
صفر	۳-۶	محافظت در برابر ورود اشیاء بین طناب‌ها یا زنجیرها و فلکه‌های کششی، فلکه‌ها یا چرخ زنجیرها	<input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> عدم کاربرد	پایین	تعییه حفاظ در برابر ورود اشیاء بین طناب‌ها یا زنجیرها و فلکه‌های کششی، فلکه‌ها یا چرخ زنجیرها مطابق با زیربند EN 81-20 ۵.5.7	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	
صفر	۴-۶	محافظت در برابر سقوط آزاد و پایین آمدن با سرعت بیش از حد	<input type="checkbox"/> خیر	بالا	الف- بررسی کردن اینکه تمام اجزای موجود برای محافظت در برابر سقوط آزاد و پایین آمدن با سرعت بیش از حد مناسب و سازگار باشند یا اگرنه	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	
	۵۰ و ۵۴						

شماره	شماره در استاندارد EN 81-80: 2003	مواردی که لازم است برای انطباق با استاندارد EN 81-20 بررسی شود:	آیا الزام برآورده شده است؟	سطح اولویت	اقدامات حفاظتی (اقدامات کاهش ریسک)	آیا اقدامات ممکن انجام شود؟	سطح اولویت در مقایسه با آسانسورهای منطبق با EN 81-1/2:1998 یا ارتقا یافته بر اساس EN 81-80:2003
55	۱-۷	هدایت‌کننده برای وزنه تعادلی - کششی یا وزنه تعادل	<input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> عدم کاربرد	پایین	الف- تعبیه ریل‌های راهنمای صلب مطابق با زیربند 5.7 استاندارد EN 81-20، یا ب- تعبیه هدایت‌کننده مطابق زیربند ۴-۵-۳ استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۹۸: سال ۶۳۰۳-۲۱	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	صفر
56	۲-۷	ضربه‌گیرهای کابین و وزنه	<input type="checkbox"/> خیر	بالا	تعبیه ضربه‌گیرها مطابق با زیربند 5.8 استاندارد EN 81-20	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	صفر
57	۳-۷	کلیدهای حد نهایی	<input type="checkbox"/> خیر	متوسط	تعبیه کلیدهای حد نهایی مطابق با زیربند 5.12.2 استاندارد EN 81-20	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	صفر
سیستم محرکه آسانسور							۸
60	۲-۸	سیستم عملکرد اضطراری	<input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> عدم کاربرد	بالا	حداقل دو مجموعه ترمز مستقل	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	صفر
62	۳-۸	تمهیداتی برای متوقف کردن سیستم محرکه و بررسی وضعیت متوقف شده آن مطابق با زیربند 5.9.2.5 و 5.9.3.4 استاندارد EN 81-20	<input type="checkbox"/> خیر	بالا	تأمین تمهیداتی برای متوقف کردن سیستم محرکه و بررسی وضعیت متوقف شده آن مطابق با زیربند 5.9.2.5 و 5.9.3.4 استاندارد EN 81-20	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	صفر

شماره استاندارد EN 81-80: 2003	شماره	مواردی که لازم است برای انطباق با استاندارد EN 81-20 برسی شود:	آیا الزام برآورده شده است؟	سطح اولویت	اقدامات حفاظتی (اقدامات کاهش ریسک)	آیا اقدامات ممکن انجام شود؟	سطح اولویت در مقایسه با آسانسورهای منطبق با EN 81-1/2: 1998 یا ارتقا یافته بر اساس EN 81-80: 2003
صفر	۴-۸	محدودکننده زمان کارکرد موتور	<input type="checkbox"/> خیر	پایین	تعییه محدودکننده زمان کارکرد موتور مطابق با زیربند 5.9.3.10 و 5.9.2.7 استاندارد EN 81-20	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	
صفر	۵-۸	شیر دستی قطع و وصل (آسانسورهای هیدرولیکی)	<input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> عدم کاربرد	پایین	تعییه شیر دستی قطع و وصل مطابق با زیربند 5.9.3.5.1 استاندارد EN 81-20	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	
صفر	۶-۸	وسیله فشار کم سیلندر در آسانسورهای هیدرولیکی غیرمستقیم و آسانسورهای هیدرولیکی مستقیم که جک به صورت محکم به کابین بسته نشده است.	<input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> عدم کاربرد	متوسط	تعییه وسیله فشار کم سیلندر مطابق با زیربند 5.9.3.9.1.5 استاندارد EN 81-20	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	
لوازم و تأسیسات برقی							۹
صفر	۱-۹	حافظت در برابر شوک برقی (تماس مستقیم)	<input type="checkbox"/> خیر	بالا	تأمین حفاظت در برابر تماس مستقیم مطابق با زیربند 5.10.1.2.2 استاندارد EN 81-20	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	
صفر	۲-۹	علامت‌گذاری ترمینال‌های اتصال که بعد از قطع کلید اصلی، برق دار باقی‌مانده‌اند	<input type="checkbox"/> خیر	بالا	تعییه نشانه‌گذاری مطابق با آنچه در زیربند 5.10.6.3.5 استاندارد EN 81-20 تعریف شده است.	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	
صفر	۳-۹	محافظت در برابر گرم شدن بیش از حد موتور سیستم محرکه آسانسور مطابق با زیربند 5.10.4 استاندارد 81-20	<input type="checkbox"/> خیر	پایین	تعییه حفاظت در برابر گرم شدن بیش از حد موتور سیستم محرکه آسانسور مطابق با زیربند 5.10.4 استاندارد EN 81-20	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	

شماره استاندارد EN 81-80: 2003	شماره EN 81-80: 2003	مواردی که لازم است برای انطباق با استاندارد EN 81-20 بررسی شود:	آیا الزام برآورده شده است؟	سطح اولویت	اقدامات حفاظتی (اقدامات کاهش ریسک)	آیا اقدامات ممکن انجام شود؟	سطح اولویت در مقایسه با آسانسورهای منطبق با EN 81-1/2: 1998 یا ارتقا یافته بر اساس EN 81-80: 2003
۴-۹	68	کلیدهای اصلی قفل شو	<input type="checkbox"/> خیر	بالا	تعییه تمهیدات برای قفل کردن کلیدهای اصلی مطابق با آنچه در زیربند ۵.10.5 استاندارد EN 81-20 تعریف شده است.	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	صفر
۵-۹	پوشش داده نشده	وسیله متوقف کننده در نزدیکی سیستم محرکه در فضای موتورخانه	<input type="checkbox"/> خیر	پایین	تعییه وسایل مطابق با بخش ۵.12.1.11.1 استاندارد EN 81-20	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	صفر
حافظت در برابر عیوب‌های برقی، کنترل‌ها، اولویت‌ها							۱۰
۱-۱۰	پوشش داده نشده	محافظت در برابر خطای زمین در مدارهای دارای وسایل ایمنی برقی و در مدارهایی که ترمز یا شیر پایین را کنترل می‌کنند.	<input type="checkbox"/> خیر	متوسط	تعییه حفاظت در برابر خطای زمین مطابق با زیربند EN 81-20 ۵.11.1.4	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	صفر برای استاندارد EN 81-1/EN 81-2 متوسط برای استاندارد EN 81-80
۲-۱۰	69	جابه‌جایی فاز قدرت	<input type="checkbox"/> خیر	پایین	تعییه محافظت در برابر جابه‌جایی فاز جهت حصول اطمینان از اینکه جابه‌جایی فاز منبع تغذیه اصلی برق نمی‌تواند موجب عملکرد خطرناک آسانسور شود، مطابق با الزامات بخش ۵.11.1.2 استاندارد EN 81-20	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	صفر

شماره استاندارد EN 81-80: 2003	شماره در استاندارد EN 81-80: 2003	مواردی که لازم است برای انطباق با استاندارد EN 81-20 بررسی شود:	آیا الزام برآورده شده است؟	سطح اولویت	اقدامات حفاظتی (اقدامات کاهش ریسک)	آیا اقدامات ممکن انجام شود؟	سطح اولویت در مقایسه با آسانسورهای منطبق با EN 81-1/2: 1998 یا ارتقا یافته بر اساس EN 81-80: 2003
صفرتا بالا برای استاندارد EN 81-1 / EN 81-2 بسته به دقت موجود صفر برای استاندارد EN 81-80 و 81-80 70: 2018	3	دقت توقف و همترازی کابین	<input type="checkbox"/> خیر	بالا	اطمینان از دقت توقف و همترازی کابین مطابق با زیربند EN 81-20 5.12.1.1.4	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> خیر
صفر	4-10	وسیله کنترل بازرگانی (ریویزیون) و وسیله متوقف کننده روی سقف کابین	<input type="checkbox"/> خیر	بالا	الف- تعییه یک وسیله کنترل بازرگانی (ریویزیون) مطابق با بخش a زیربند 5.4.8 استاندارد EN 81-20	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> خیر
پایین	5-10	وسیله کنترل بازرگانی در چاهک	<input type="checkbox"/> خیر	پایین	ب- تعییه یک وسیله متوقف کننده مطابق با بخش b زیربند 5.4.8 استاندارد EN 81-20	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> خیر
هشدارها، علامت‌گذاری‌ها و دستورالعمل‌های عملکرد							11
صفر	1-11	اطلاعاتی در مورد استفاده ایمن و سرویس و نگهداری از آسانسور	<input type="checkbox"/> خیر	متوسط	تعییه هشدارها، علامت‌گذاری‌ها و دستورالعمل‌های عملکرد صحیح مطابق آنچه در زیربند 5.2.4 و 5.4.2.3.2 و 5.4.2.3.3 و 5.12.1.11.1 و 5.12.1.5.2.4 و 7.2 و 7.2 استاندارد EN 81-20 تعریف شده است.	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> خیر

کتابنامه

- [1] EN 81 (all parts), Safety rules for the construction and installation of lifts

یادآوری - مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره ۶۳۰۳، مقررات ایمنی برای ساخت و نصب آسانسورها بر مبنای مجموعه استانداردهای EN 81 تدوین شده است.

- [۲] استاندارد ملی ایران - ایزو شماره ۱۲۱۰۰: سال ۱۳۹۰، ایمنی ماشینآلات- اصول کلی طراحی- ارزیابی ریسک و کاهش آن

- [3] EN ISO 14798:2013, Lifts (elevators), escalators and moving walks — Risk assessment and reduction methodology (ISO 14798:2009)

یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۸۹، بالابرها (آسانسورها)، پله‌های برقی و پیادهروهای متحرک روش‌شناسی ارزیابی و کاهش خطر، بر مبنای استاندارد ISO 14798:2009 تدوین شده است.

- [4] Commission recommendation No 95/216/EC to the Member States concerning improvement of safety of existing lifts

- [5] ELA publication, May 2006, Communicating SNEL (EN81-80) with signs and pictograms